



KARTA CENTRALI WENTYLACYJNEJ zgodna z Rozporządzeniem UE nr 1253 i 1254/2014

Nazwa		R-VENT ADVANCE 4PE EKO3 (1,6)
Kod		RVADV4PEEKO3(1,6)
JZE		A
Jednostkowe zużycie energii (JZE) dla chłodnej strefy klimatycznej	kWh/m ² /rok	-74.3
Jednostkowe zużycie energii (JZE) dla umiarkowanej strefy klimatycznej	kWh/m ² /rok	-37.8
Jednostkowe zużycie energii (JZE) dla ciepłej strefy klimatycznej	kWh/m ² /rok	-14.2
Deklarowany typ		dwukierunkowy
Rodzaj zainstalowanego napędu		wielobiegowy
Rodzaj układu odzysku ciepła		regeneracyjny
Sprawność cieplna odzysku ciepła	%	81
Maksymalna wartość natężenia przepływu	m ³ /h	395
Pobór mocy napędu wentylatora w tym wszystkich układów sterowania silnika przy maksymalnym natężeniu przepływu	W	143
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	dB (A)	50
Wartość odniesienia natężenia przepływu	m ³ /s	0.08
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	Pa	50
Jednostkowy pobór mocy (JPM)	W/(m ³ /h)	0.25
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania		0.85
Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza	%	1.10
Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza	%	1.17
Opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra		Czasowe przypomnienie na sterowniku
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe		www.ventertermo.pl